

“Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар
комитеті Оңтүстік Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар департаменті
Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі”
республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение
“Отдел по чрезвычайным ситуациям
Арысского района Департамента по
чрезвычайным ситуациям
Южно-Казахстанской области Комитета по
чрезвычайным ситуациям Министерства
внутренних дел Республики Казахстан”

160100, Арыс қаласы, Келіжатаев көшесі, №18,
Тел. 8(72-540) 22-5-22, e-mail: ocha_arys_uko@emer.kz,
РММ № 2010288, БИН 081140009886, БСК ККМФКЗ2А,
ЖСК КЗА2070102КСН5801000.

160100, город Арыс, улица Келіжатаева, 6/п,
Тел. 8(72-540) 22-5-22, e-mail: ocha_arys_uko@emer.kz,
код РТУ 2010288, БИН 081140009886, БСК ККМФКЗ2А,
ИНК КЗА2070102КСН5801000.

17.05.2018 № 20/35-Е-6

«Тұрсын-Ай» бөбекжай
балабақшасы ЖШС-нің
құрылтайшысы Қ. Елғоновқа
(Арыс қаласы, Монтайтас ауыл
округі, Тастақ көшесі №2)

Сіздің, 14.05.2018 жылғы өтініш хатыңызға сәйкес, Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен 2018 жылдың 17 мамыр күні Арыс қаласы, Монтайтас ауыл округі, Тастақ көшесі №2 мекен жайда орналасқан «Тұрсын-Ай» бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты ғимаратына жоспардан тыс өрт техникалық зерттеу жұмыстары жүргізілді.

Зерттеу барысында өртке қарсы талаптарына сәйкес келетіндігі жөнінде хабарлаймын.

«Жеке және Заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 12,14-баптарына сәйкес, Сіз, өтінішіңізге қатысты қабылдаған бөлімнің шешімі бойынша, белгілі болған күннен бастап, 3 айдан кешіктірмей, жоғары тұрған лауазымды тұлғаға немесе сотқа шағымдануыңызға құқығыңыз бар.

Бөлім бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі

А. Жакиев

орынд.: А. Бейсенов
тел.: 8/725-40/2-18-56

0000060

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Протокол № 101-96

Заседание квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной

Безопасности в объеме пожарно-технического минимума

В соответствии с приказом (распоряжением) Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «09» июня 2014 года №276 квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Керейтбаева Акжан Муратовна – директор Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Члены комиссии: Абитаев Байбол Нуртаевич – инспектор по труду Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»
Муса Аяжан Гайнуллаевна – прелседатель Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

01 декабря 2023г

Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума установила следующие результаты.

Срок следующей проверки знаний по пожарной безопасности 01.12.2026г.

№	Фамилия имя очество	Наименование организации	Должность	Отметка проверка знаний	Примечание
1	Сандибаева Айсулу Сайрановна	ЖШС Тұрсын-Ай	Аспаз	Сдал(а)	Билет №21

Председатель комиссии



Керейтбаева А.М

Постоянно действующие члены комиссии Ам Абитаев Б.Н.

М Муса А.Г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БИОТ ПТМ»

Протокол № 101-95

Заседание квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной
Безопасности в объеме пожарно-технического минимума

В соответствии с приказом (распоряжением) Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «09» июня 2014 года №276 квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Керейтбаева Акжан Муратовна – директор Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Члены комиссии: Абитаев Байбол Нуртаевич – инспектор по труду Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»
Муса Аяжан Гайнуллаевна – прелседатель Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

01 декабря 2023г

Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума установила следующие результаты.

Срок следующей проверки знаний по пожарной безопасности 01.12.2026г.

№	Фамилия имя очество	Наименование организации	Должность	Отметка проверка знаний	Примечание
1	Елгонов Ербол Тастемирович	ЖШС Тұрсын-Ай	Күзетші	Сдал(а)	Билет №19

Председатель комиссии



Керейтбаева А.М

Постоянно действующие члены комиссии Амд - Абитаев Б.Н.

Муса - Муса А.Г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Протокол № 101-94

Заседание квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной

Безопасности в объеме пожарно-технического минимума

В соответствии с приказом (распоряжением) Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «09» июня 2014 года №276 квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Керейтбаева Акжан Муратовна – директор Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Члены комиссии: Абитаев Байбол Нуртаевич – инспектор по труду Товарищество с ограниченной Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Муса Аяжан Гайнуллаевна – прелседатель Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

01 декабря 2023г

Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума установила следующие результаты.

Срок следующей проверки знаний по пожарной безопасности 01.12.2026г.

№	Фамилия имя очество	Наименование организации	Должность	Отметка проверка знаний	Примечание
1	Нұрдаз Ғазиза Науанқызы	ЖШС Тұрсын-Ай	Медбике	Сдал(а)	Билет №11

Председатель комиссии



Керейтбаева А.М

Постоянно действующие члены комиссии

Абитаев Б.Н.

Муса А.Г

ТОО «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Ұйымның толық аты, полное наименование организации

Куәлік өрт-техникалық минимумы бойынша № 1597
Удостоверение по пожарно-техническому минимуму №1597

Берілді: Саидбаева Айсұлу Сайрановна
Выдано: Тегі, аты, әкесінің аты, фамилия, имя, отчество

Лауазымы: Аспаз
Должность: Аспаз

Жұмыс орны: ЖШС «Түрсын-Ай»
Место работы: балабақшасы



Білім тексеру туралы мәліметтер
Сведения о проверках знаний

Ол(ол) тапсырды (накты) емтихандар білу ӨТМ көлемінде
кауіпсіздігі саласында тапсырды
В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание в
области пожарной безопасности в объеме ПТМ

Негізгі хаттама № 101-96 01.12.2023ж

Основание протокола № 101-96 01.12.2023г

Дейін жарамды: 01.12.2026ж

Годен до: 01.12.2026г

Руководитель: Керейтбаева А.М.
М.о.



ТОО «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Ұйымның толық аты, полное наименование организации

Куәлік өрт-техникалық минимумы бойынша № 1596
Удостоверение по пожарно-техническому минимуму 1596

Берілді Елгонов Ербол Тастемир
Выдано: Тегі, аты, әкесінің аты, фамилия, имя, отчество

Лауазымы: Күзетші
Должность: Күзетші

Жұмыс орны: ЖШС «Түрсын-Ай»
Место работы: балабақшасы



Білім тексеру туралы мәліметтер
Сведения о проверках знаний

Ол(ол) тапсырды (накты) емтихандар білу ӨТМ көлемінде
кауіпсіздігі саласында тапсырды
В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание в
области пожарной безопасности в объеме ПТМ

Негізгі хаттама ізгі хаттама № 101-95 01.12.2023ж

Основание протокола: № 101-95 01.12.2023г

Дейін жарамды: 01.12.2026ж

Годен до: 01.12.2026г

Руководитель: Керейтбаева А.М.
М.о.



ТОО «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Ұйымның толық аты, полное наименование организации

Куәлік өрт-техникалық минимумы бойынша № 1595
Удостоверение по пожарно-техническому минимуму 1595

Берілді Нұрлаз Рауиза Наванқызы
Выдано: Тегі, аты, әкесінің аты, фамилия, имя, отчество

Лауазымы: Мекеніс
Должность: Мекеніс

Жұмыс орны: ЖШС «Түрсын-Ай»
Место работы: балабақшасы



Білім тексеру туралы мәліметтер
Сведения о проверках знаний

Ол(ол) тапсырды (накты) емтихандар білу ӨТМ көлемінде
кауіпсіздігі саласында тапсырды
В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание в
области пожарной безопасности в объеме ПТМ

Негізгі хаттама № 101-94 01.12.2023ж

Основание протокола № 101-94 от 01.12.2023г

Дейін жарамды: 01.12.2026ж

Годен до: 01.12.2026г

Жетекшісі

Руководитель: Керейтбаева А.М.
М.о.



Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Протокол № 101-54 / от 01.12.2023 года

Заседание экзаменационной комиссии по проверке знаний

По безопасности и охране труда

Комиссия в составе:

Председатель: Абитаев Б. - Инспектор по труду

Члены комиссии: Муса А. – преподаватель Товарищество с ограниченной
Ответственностью «Центр сертификации БиОТ ПТМ»

Керейтбаева А.М – директор Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации БиОТ ПТМ»

На основании приказа ТОО Центр сертификации БиОТ ПТМ»- №113 от 05.09.2023г

Комиссия приняла экзамен и установила:

Вид проверки знаний первичное периодический повторный

Срок следующей проверки знаний по БиОТ 01.12.2026г.

№	Фамилия имя отчество	Наименование организации	Должность	Отметка проверке знаний	Примечание
1	Әбдікәрім Алтынай Әбдіманапқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 12
2	Аралбаева Алия Абдибековна	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 45
3	Есенбай Мөлдір Нұржанқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 11
4	Өрісбай Әйгерім Жүсіпқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 34
5	Қабылбекова Фарида Зәкірқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 15
6	Сламбай Кұлайхан Нәсірқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 08
7	Ергешова Жазира Сартайқызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 17
8	Қалиева Айғаным Толбасықызы	Тұрсын-Ай бб	Тәрбиеші	Сдал(а)	Билет № 27

**Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
обработке деревянных конструкций
огнезащитным составом.**

Дата: «12» апреля 2024г.

Мы ниже подписавшиеся:

Подрядчик: ИП «Молдир»

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай"

Составили настоящий Акт выполненных работ по приемке следующих, обработанных огнезащитным составом «Пос-1 БИО» ГОСТ Р53292-2009.

Адрес: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2.

Общая площадь обработанных конструкций: 736м².

Влажность обрабатываемой деревянной конструкции: 5%

Влажность воздуха: 15%

Тип используемые при обработке огнезащитным составом «Пос-1 БИО»

Контроль за качеством работы со стороны Заказчика осуществлен.

- Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается: 1 год.

Дата следующей огнезащитной обработку деревянных конструкций огнезащитным составом 2025 года.

Заказчик:

ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай"

Подрядчик:

ИП «Молдир»

Серикбаева У.С.
(должность, ф.и.о.)



Директор



Серикбаева У.С.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

620

№ ЕАЭС KZ.7500169.22.01.00651

Серия KZ № 0164427

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЮжстройсертиф", Юридический адрес: 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокееханова, 11, Фактический адрес: 050007, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Медеуский район, улица Коперника, 124, факс: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, телефон: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, адрес сайта: <http://kusc.satu.kz/>, № аттестата KZ. O.02.0169 выдан 02/08/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель "UAP", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: 20
Отдел продаж: Индивидуальный предприниматель "Магазин 101KZ", БИН/ИНН: 840824400259, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Бокееханова д.193 А, телефон: +770739115558

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель "UAP", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон:

ПРОДУКЦИЯ

Состав для огнезащитной пропитки древесины "Пос 1 Био". Продукция изготовлена в соответствии с СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия". Серийный выпуск.

ИП "Магазин 101KZ"
Заказчик
Исполнитель
Место изготовления
Дата изготовления
Исполнительские
Данные (для информации)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40, СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

... протокола испытаний № 1314 от 16/09/2020г., испытательная лаборатория ТОО "КазЮжстройсертиф" № KZ.T.02.0170 от 02/08/2016г., протокола испытаний № 11731 от 03/09/2020г., испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", № KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г., протокола испытаний № 635/С от 17/09/2020г., испытательная лаборатория ТОО "ЦСНЗ "ТЕСТ", № KZ.И.01.1226 от 10/03/2016 г., акта состояния производства от 10/08/2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф".

Маркировка единым знаком обращения на рынке государства-членов Таможенного союза наносится на упаковку. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указана в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке продукции. Схема сертификации № 1С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

18.09.2020 г.

по

18.09.2025 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Бекжанова Венера Мархабаевна
(ФИО)

Судейменова Газиза Сейдахановна
(ФИО)

АКТ
отбора образцов объекта огнезащиты

1	Дата отбора образцов	«12» апреля 2024 года
2	Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	Специалист по огнезащитной обработке ИП «Молдир» Бөпіштай А.С.
3	Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	_____ ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай" _____
4	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай", расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейханова, 11.
6	Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 736 м ² В соответствии с нормативно-технической документацией
Отбор образцов		Кол-во образца
Деревянные конструкции крыши на площади 736 м ²		4

Акт составлен на 1 листах, в 3 экземплярах.

Представитель
испытательной лаборатории

Представитель организации
проводившей огнезащитную обработку

Представители объекта где
проводились огнезащитные работы

Керимова А.И.
(Ф.И.О.)

Бөпіштай А.С.
(Ф.И.О.)

Сатгалов К.Т.
(Ф.И.О.)





Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр
пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИНК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA



KZ. Т. 16. Е 0435

Аттестат аккредитации №KZ.Т.16.Е0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0349-Дот «12» апреля 2024 г.

1.	Дата проведения испытаний	12 апреля 2024 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Молдир» Адрес: РК, г.Шымкент, мкр. 16, 10, 85.
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 12.04.2024 года
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейханова, 11.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 «Составы вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
7.	Номер партии, дата изготовления	№ KZ.Т.02.0460 от 11/09/2019г.
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Молдир» Адрес: РК, г.Шымкент, мкр. 16, 10, 85.
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай", расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 736 м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	12.04.2024 г.

16. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 736м^2 считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	

Начальник испытательной лаборатории



Керимова А.И.
(фамилия, инициалы)



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"

Юридический адрес:

Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р. Ирисметова, д. 1

Фактический адрес:

Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

АКТ
обслуживания автоматической пожарной сигнализации

« 17 » 01 2025г.

с.Монтайтас

Комиссия, в составе:

Заказчик – ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай»

Исполнитель – ИП «AKMARAL»

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 03 от « 14 » января 2025г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» расположенного по адресу: РК, ТО, г.Арыс, село Монтайтас, ул.Тастак, дом 2.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:



Елгөліов К.Б.

Чингобай Н.

г.Шымкент

«14» января 2025 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора Елгонова К.Т. действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель «AKMARAL» именуемое в дальнейшем - «Исполнитель» в лице директора Есенбаевой А.А действующей на основании Талона, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства производить работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации в здании ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» расположенного по адресу РК, ТО, с.о. Монтайтас, г.Арыс, село Монтайтас, ул Тастак, дом 2.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Общая сумма Договора составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2. Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» после подписания акта выполненных работ».

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2025г.

3.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует письменного заявления одной из «Сторон» об отказе от настоящего Договора.

3.3. Любая из «Сторон» вправе в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть настоящий Договор в связи с ненадлежащим исполнением другой «Стороной» своих договорных обязательств или по другим причинам с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.

2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3) Завершить работы в соответствии с Договором.

4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.

5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объеме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как

военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» РК, ТО, с.о. Монтайтас, г.Арыс, село Монтайтас, ул Тастак, дом 2 БИН 180440014881	ИП «АКМАРАЛ» РК, г.Шымкент, мкр Самал-2, ул.Онайбек Мырзабекова, 128 ИИН 871127401187 ИИК KZ67601A291004952561 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» Тел: 8-777-111-59-85
 Директор М.П. Елгонов К.Т.	 Директор М.П. Есенбаева А.А.

АКТ
отбора образцов объекта огнезащиты

1	Дата отбора образцов	«29» января 2026г.
2	Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	Специалист по огнезащитной обработке ТОО «АстанаСмартИнвест» Еркабаев А.
3	Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	_____ ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай" _____
4	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции здания ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай", расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейханова, 11.
6	Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 736 м ² В соответствии с нормативно-технической документацией
Отбор образцов		Кол-во образца
Деревянные конструкции крыши на площади 736 м ²		4

Акт составлен на 1 листах, в 3 экземплярах.

Представитель организации
проводившей огнезащитную обработку



Еркабаев А.
(Ф.И.О.)

Представители объекта где
проводились огнезащитные работы



Ертайов К.
(Ф.И.О.)

АКТ
обслуживания автоматической пожарной сигнализации

«30» января 2026г.

с.Монтайтас

Комиссия, в составе:

Заказчик – ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай»

Исполнитель – ТОО «АстанаСмартИнвест»

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 11 от «29» января 2026г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, г.Арыс, с.Монтайтас, ул.Тастак, дом 2.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:

Исполнитель

Елгосов К

Елгосов АЕ



**Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
обработке деревянных конструкций
огнезащитным составом.**

Дата: «29» января 2026г.

Мы ниже подписавшиеся:

Подрядчик: ТОО «АстанаСмартИнвест»

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай"

Составили настоящий Акт выполненных работ по приемке следующих, обработанных огнезащитным составом «Пос-1 БИО» ГОСТ Р53292-2009.

Адрес: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2.

Общая площадь обработанных конструкций: 736 м².

Влажность обрабатываемой деревянной конструкции: 5%

Влажность воздуха: 15%

Тип используемые при обработке огнезащитным составом «Пос-1 БИО»

Контроль за качеством работы со стороны Заказчика осуществлен.

- Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается: 1 год.

Дата следующей огнезащитной обработку деревянных конструкций огнезащитным составом 2027 года.

Заказчик:
ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай"

Подрядчик:
ТОО «АстанаСмартИнвест»

Елгонов
(должность, фамилия)



Директор АстанаСмартИнвест Ерқенов А.Е.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.HB88.B.00012/22

Серия RU № 0362711



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»; место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г; телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), место нахождения: 127410, Россия, город Москва, муниципальный округ Отрадное, вн. тер. г., Алтуфьевское шоссе, ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ, ОГРН 1117746409208, Телефон: +7 499 709-77-39. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), место нахождения: 127410, Россия, город Москва, муниципальный округ Отрадное, вн. тер. г., Алтуфьевское шоссе, ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнезащитная водорастворимая для деревянных конструкций и изделий из древесины плотностью 1,0 г/см³, выпускаемая по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019 «Пропитки огнезащитные водорастворимые (с изменением №1). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2868/О-22 от 20.04.2022 г (Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг"). Юридический адрес: 115211, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 55, корпус 5, помещение I комната 20, номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПБ78, дата внесения: 20.05.2016 г.) Отчета о проверке производства № 7/28/ТР от 08.02.2022 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», Аттестат № RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.).

Схема сертификации Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 57292-2009 «Огнезащитные составы и материалы для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5.1, 5.2) Пропитка обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе 500 г/м² (без учета технологических потерь) II группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 300 г/м² (без учета технологических потерь) при выполнении согласно Техническим регламентам по проведению огнезащитной обработки древесины, тканей и волокнистых покрытий с применением пропитки огнезащитных водорастворимых «ОГНЕЗА-10» № 007/19 от 21.12.2021, устойчивая к старению. Допускается составная пропитка в форме раствора или сухого концентрата. Гарантийный срок хранения пропитки (в форме раствора) при температуре хранения от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности (75±5) % - 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации обработанного пропиткой материала с сохранением установленных показателей эффективности - не менее 15 лет при соблюдении установленных правил эксплуатации пропитки, в том числе указанных по результатам оптимизационных испытаний.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.04.2022

ПО

20.04.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Черепанов Даниил Алексеевич
(Ф.И.О.)Смирнова Светлана Николаевна
(Ф.И.О.)

ДОГОВОР №11

«29» января 2026г

с.Монтайтас

Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора Елгонова К.Т. действующего на основании Приказа., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Смарт Инвест» в лице директора Еркенова А.Е., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, совместно именуемые – «Стороны», заключили договор на проведение работ по техническому обслуживанию пожарной безопасности.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства производить работы по техническому обслуживанию пожарной безопасности в здании ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» расположенного по адресу РК, ТО, с.о. Монтайтас, г.Арыс, село Монтайтас, ул Тастак, дом 2.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Общая сумма Договора составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2. Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» после подписания акта выполненных работ».

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2026г.

3.2.Настоящий Договор считается ежегодно продленным на тот же срок, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует письменного заявления одной из «Сторон» об отказе от настоящего Договора.

3.3. Любая из «Сторон» вправе в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть настоящий Договор в связи с ненадлежащим исполнением другой «Стороной» своих договорных обязательств или по другим причинам с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.

2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3) Завершить работы в соответствии с Договором.

4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.

5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объёме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствия таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.


8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.
- 8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».
- 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Детский ясли сад «Тұрсын-Ай» РК, ТО, с.о. Монтайтас, г. Арыс, село Монтайтас, ул. Тастак, дом 2 БИН 180440014881	ТОО «АстанаСмартИнвест», РК, г. Шымкент, ул. Калдаякова 4-36. БИН 170840033939 ИИК KZ3996516F0010400143 БИК IRTYKZKX АО «Forte Bank» эл. почта: too_asi2017@mail.ru
Директор  Елгонов К.Т. 	Директор  Еркенов А.Е. 



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"

Юридический адрес:

Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р. Ирисметова, д. 1

Фактический адрес:

Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.



Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр
пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
НИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA



KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0042-Дот «30» января 2026 г.

1.	Дата проведения испытаний	29 января 2026 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ТОО «АстанаСмартИнвест» Адрес: РК, г.Шымкент, ул.Калдаякова 4, кв. 36.
4.	Основание для проведения испытаний	Договор №11 от 29.01.2026 года
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейханова, 11.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 «Составы вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
7.	Номер партии, дата изготовления	№ KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г.
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО «АстанаСмартИнвест» Адрес: РК, г.Шымкент, ул.Калдаякова 4, кв. 36.
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции здания ТОО "Детский ясли сад "Тұрсын-ай", расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, Арысь г.а., Монтайтасский с.о., с.Монтайтас, улица Тастак, д.2, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификации
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 736 м ² в соответствии с нормативно-технической документацией
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	29.01.2026г.

DOC ID KZFSCKN2026000055907908E88

